

令和7年度 ごみ処理施設における維持管理の状況

①各月ごとの焼却量及び運転日数

月	可燃ごみ	
	焼却量(t)	運転日数
4月	432	16
5月	430	14
6月	392	14
7月	445	16
8月	270	12
9月		
10月		
11月		
12月		
1月		
2月		
3月		

②各月ごとの燃焼ガス温度等(日平均値の月平均値)

月	燃焼ガス温度 (800℃以上)	バグフィルター 入口温度(200℃以下)	排ガス中のCO濃度 (ppm)
4月	808	181	47
5月	820	184	48
6月	820	181	79
7月	815	183	57
8月	806	182	72
9月			
10月			
11月			
12月			
1月			
2月			
3月			

③排ガス中のダイオキシン類濃度、ばいじん量及びばい煙濃度(酸素濃度12%換算値)

採取年月日	採取位置	結果が 得られた日	ばい煙量 上段:湿り 下段:乾き Nm ³ /h	ばい煙濃度				ダイオキシン 類濃度 5ng-TEQ/N m ³
				硫黄酸化物 130ppm以下	ばいじん 0.15g/Nm ³ 以下	塩化水素 430ppm以下	窒素酸化物 250ppm以下	

④たい積したばいじんを除去した日

4月	日常的に常時除去
5月	日常的に常時除去
6月	日常的に常時除去
7月	日常的に常時除去
8月	日常的に常時除去
9月	
10月	
11月	
12月	
1月	
2月	
3月	