

令和7年度 ごみ処理施設における維持管理の状況

①各月ごとの焼却量及び運転日数

月	可燃ごみ	
	焼却量(t)	運転日数
4月	432	16
5月	430	14
6月	392	14
7月	445	16
8月	270	12
9月	465	19
10月	214	8
11月	538	19
12月	358	13
1月	406	16
2月	317	11
3月	402	13

②各月ごとの燃焼ガス温度等(日平均値の月平均値)

月	燃焼ガス温度	バグフィルター 入口温度(200℃以下)	排ガス中のCO濃度 (ppm)
4月	808	181	47
5月	820	184	48
6月	789	181	79
7月	815	183	57
8月	806	182	72
9月	775	182	73
10月	778	181	68
11月	795	178	76
12月	816	183	65
1月	767	177	62
2月	820	184	59
3月	777	178	54

③排ガス中のダイオキシン類濃度、ばいじん量及びばい煙濃度(酸素濃度12%換算値)

採取年月日	採取位置	結果が 得られた日	ばい煙量 上段:湿り 下段:乾き Nm ³ /h	ばい煙濃度				ダイオキシン 類濃度 5ng-TEQ/N m ³
				硫酸酸化物 130ppm以下	ばいじん 0.15g/Nm ³ 以下	塩化水素 430ppm以下	窒素酸化物 250ppm以下	
R7.9.25	煙突入口	R7.9.25	19300 14400	5.2	0.007	43	29	17
R8.3.5	煙突入口	R8.3.27	22700 14900	0.2	0.006	25	37	0.10

④たい積したばいじんを除去した日

4月	日常的に常時除去
5月	日常的に常時除去
6月	日常的に常時除去
7月	日常的に常時除去
8月	日常的に常時除去
9月	日常的に常時除去
10月	日常的に常時除去
11月	日常的に常時除去
12月	日常的に常時除去
1月	日常的に常時除去
2月	日常的に常時除去
3月	日常的に常時除去